

Wasserschaden

zu treffende Maßnahmen

- ggf. Energieversorger zur Abschaltung überschwemmter Elektroversorgung nachfordern
- Erkundung: [gefährliche Stoffe](#)?
- Gibt es Einrichtungen im Objekt die unbedingt auf Strom-/Wasserversorgung angewiesen sind (z.B. Dialyse-Praxis)?

besondere Gefahren

- Elektrischer Schlag aufgrund überschwemmter elektrischer Leitungen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

- Feuerwehrstromerzeuger zum Betrieb der Tauchpumpe nutzen, Anschluss an Steckdosen vor Ort nur mit Fehlerstromschutzschalter
- Bei Schaden an der Wasserleitung: Zuständigkeit bis einschließlich der Wasseruhr liegt beim Versorger, dahinter beim Objekteigentümer

Quellenangabe

- B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichwörter

Wasser im Keller

From:

<https://wiki.einsatzleiterwiki.de/> - Einsatzleiterwiki

Permanent link:

https://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=technische_hilfe:wasserschaden&rev=1381950240

Last update: **16.10.2013 21:04**

