

Steigleitung/Wandhydranten

zu treffende Maßnahmen

- Trupp entsenden der in den nicht betroffenen Geschossen überprüft ob die Entnahmestellen geschlossen sind

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

- Der Einsatz von CAFS (Druckluftschaum) kann dazu führen dass an der Entlüftungseinrichtung das Ventil nicht schließt und der Schaum dort austritt

Quellenangabe

- B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichwörter

Löschwassereinspeisung, Einspeisung

From:

<https://wiki.einsatzleiterwiki.de/> - **Einsatzleiterwiki**

Permanent link:

<https://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=brand:allgemein:steigleitung&rev=1475620783>

Last update: **05.10.2016 00:39**

