

Hotel

zu treffende Maßnahmen

- RWA oder RDA in Treppenträumen vorhanden? Treppenraum **entrauchen und rauchfrei halten**. Rauchausbreitung über Rettungswege und Lüftungsanlage verhindern.
- Erkundung - Außen- und Innenerkundung; Verbindungen zu anderen Gebäudeteile beachten -> **Hotelzimmer, Lobby, Küche, Technikräume, Keller, (Tief-)Garage**
- **Steigleitung** / **Wandhydranten** vorhanden? nass/trocken - Einspeisungs- bzw. Anschlussmöglichkeiten

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

- Objektpläne vorhanden?
- Anfahrt; Aufstellfläche für Drehleiter
- Funkverbindung im Gebäude beachten
- Technische Gebäudeausrüstung (TGA), wie Aufzug / Feuerwehraufzug, Lüftungsanlagen, Müllschacht usw.
- Energieversorgung - Gas, Elektrizität, Wasser, Heizung
- Massenanfall von Verletzten (**MANV**), Behandlungsplatz, Notunterkunft

Quellenangabe