Kellerbrand

zu treffende Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für [Gebäudebrände](#) beachten!

- Erkundung - Außen- und Innenerkundung -> **Technikraum, Keller- bzw. Lagerraum**
- Zugangsmöglichkeiten prüfen, möglichst Angriff durch Außentür um Verqualmung des Gebäudes zu minimieren
- Möglichst von Anfang an Angriff mit [Belüftung](#) + mobiler Rauchverschluss, für Abluftöffnungen die Kellerfenster von außen einschlagen
- Einsatz [Wärmebildkamera](#)
- Energieversorger (Gas, Elektrizität) verständigen und [abschalten lassen](#)

besondere Gefahren

- gelagerte gefährliche Stoffe in Mieterkellern (z.B. [Gasflaschen](#))
- herunterhängende Elektroleitungen
- Hausanschlussraum/Energieversorgung (Holz, Kohle, Heizöl, Gas)
→ in Einzelfällen können sich auch kleine [Trafostationen](#) (10 kV → 400 V) des Energieversorgers im Keller befinden, diese Räume nicht betreten!
- mit gelagerten Gegenständen zugestellte / versperrte Wege

Quellenangabe

- Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern
- B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie