

# Auslaufende Stoffe

## zu treffende Maßnahmen

Grundsätzliche Vorgehensweise:

- Auffangen
  - weitere Ausbreitung verhindern, insbesondere Kanaleinläufe abdichten, z.B. mit Kanaldichtkissen, speziellen Dichtfolien, notfalls mit Bindemittel oder Erde einen Wall bauen
- Abdichten
- Abpumpen/Umpumpen
  - ggf. aufgefangene Flüssigkeit aus dem Auffangbehälter wieder zurück in den beschädigten Behälter pumpen bis Fachkräfte die Einsatzstelle übernehmen („im Kreis pumpen“)

## Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

- Beständigkeit des eingesetzten Materials beachten
- [Volumenstromabschätzung](#) für den Austritt von Flüssigkeiten
- [Kennzahlen für Gefahrgutpumpen](#)
- Nach dem Eindringen des Stoffs in die Kanalisation Abwasserentsorger verständigen

## Quellenangabe

- B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

From:  
<https://wiki.einsatzleiterwiki.de/> - **Einsatzleiterwiki**

Permanent link:  
[https://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=cbrn:allgemein:auslaufende\\_stoffe&rev=1477603454](https://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=cbrn:allgemein:auslaufende_stoffe&rev=1477603454)

Last update: **27.10.2016 23:24**

