## Leitern

# Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

### allgemein

Abstände zu spannungsführenden Teilen halten!

#### **Steckleiter**

Anzahl Leiterteile	Rettungshöhe	Leiterlänge
1	2,10 m	2,70 m
2	3,70 m	4,60 m
3	5,00 m	6,50 m
4	7,20 m	8,40 m (ca. 2. OG)

## 3-teilige Schiebleiter

Rettungshöhe	12,20 m (3. OG)
Leiterlänge	14,00 m

Im Freistand darf die Leiter nur bis zur Höhe der Stützen bestiegen werden!

### **Klappleiter**

Rettungshöhe	2,20	m
Leiterlänge	3,00	m

Klappleitern dürfen nicht als Hebel oder Rammbock verwendet werden!

#### **Hakenleiter**

**Leiterlänge** 4,40 m

## Quellenangabe

- B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln
- Hamilton. Handbuch für den Feuerwehrmann. Ulrich Kortt et al. Richard Boorberg Verlag. 2004

### Stichwörter

tragbare Leitern