

Gebäudebrand

zu treffende Maßnahmen

Erkundung

- bei BMA-Meldung ggf. Stichwort in Brand ändern lassen
- Ermittlung des Brandgeschoßes ggf. über BMA/Hausmeister/Pförtner/Mitarbeiter etc.
- Außen- und Innenerkundung -> **Wohnungen, Technikraum, Keller**
- Brandausbreitung über Fassade beachten
- Sicherheitstreppenraum vorhanden?
- Aufzüge kontrollieren und stillsetzen, **Feuerwehraufzug** vorhanden?
- Ausfall der Haustechnik prüfen
- **Steigleitung / Wandhydranten** vorhanden? nass/trocken – Einspeisungs- bzw. Anschlussmöglichkeiten
- Überblick über die örtlichen Gegebenheiten durch Begehen eines anderen Regelgeschosses verschaffen
- Feuerwehr-/Objektpläne nutzen falls vorhanden
- ggf. **MANV** bei vielen Betroffenen

Brandbekämpfungsmaßnahmen

- Geschosse kontrollieren, kontrollierte Räume kennzeichnen lassen (daneben, darüber, darunter)
- **Räumung/Evakuierung** prüfen
- Fluchtwege aus Gebäude, insbesondere aus Bereich über dem Brandgeschoß sicherstellen
- Rauchausbreitung verhindern in/über:
 - Treppenraumtüren/Rettungswege
 - Installations-/Lüftungsschächte
 - Müllabwurfschächte
 - Treppenraum **durch Lüfter entrauchen** und rauchfrei halten, **RWA/RDA** aktivieren
- Einsatz der **Wärmebildkamera** hilfreich?

weitere einsatztaktische Maßnahmen

- Bereitstellungsraum festlegen
- Funkverbindung im Gebäude beachten; evtl. Probleme wegen Größe des Gebäudes
- Fahrzeugaufstellung und Gebäudezugang möglichst außerhalb des Trümmerschattens (Gebäudefeile, Glasscherben, springende Personen,...)
 - Anfahrt; Aufstellfläche für **Drehleiter**
- Trümmerschatten absperren/Absichern
- Sicherheitstrupps einteilen
- Atemschutzüberwachung sicherstellen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

- Energieversorgung – **Gas, Elektrizität**, Wasser, Heizung
 - Elektrische Betriebsräume können i.d.R. auch von außen freigeschaltet werden
 - bei **Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerken**, usw. kann Spannung aus zwei Richtungen am Hausanschlusskasten anliegen
 - vor allem in Großstädten können sich im Keller 10kV auf 1kV-**Trafostationen** befinden (diese sind i.d.R. dann aber auch als solche gekennzeichnet)
- Einsatzstelle (**Kalte Brandstelle**) übergeben
- ggf. Notunterkünfte/Aufenthaltsmöglichkeiten für Betroffene organisieren

Einsatzabschluss

- ggf. Eigentumssicherung
- ggf. Information des Besitzers
- ggf. Information an vorbeugenden Brandschutz
- Übergabe der E-Stelle

Quellenangabe

- Einsatzleiterhandbuch Feuerwehr Kaiserslautern
- ETS FW-Hamburg
- B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichwörter