Hochhaus

zu treffende Maßnahmen

- Erkundung - Außen- und Innenerkundung –> **Wohnung, Technikraum, Keller**
- Steigleitung / Wandhydranten vorhanden? nass/trocken – Einspeisungs- bzw. Anschlussmöglichkeiten
- RWA oder RDA in Treppenräumen vorhanden? Treppenraum entrauchen und rauchfrei halten. Rauchausbreitung über Rettungswege und Lüftungsanlage verhindern.
- Durchsuchen und Räumen / Evakuierung von Wohneinheiten – Notunterkunft
- Sicherheitstrupp bereithalten
- Einsatzstelle (Kalte Brandstelle) übergeben

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

- Anfahrt; Aufstellfläche für Drehleiter
- Technische Gebäudeausrüstung (TGA), wie Aufzug / Feuerwehraufzug, Lüftungsanlagen, Müllschacht usw.
- Energieversorgung – Gas, Elektrizität, Wasser, Heizung
- Treppenraum als Sicherheitstreppenraum? Feuerwehraufzug vorhanden? Feuerwehraufzug nur bis 2 Geschosse unter Gefahrenbereich nutzen
- Massenanfall von Verletzten (MANV); Behandlungsplatz

Quellenangabe