

# Straßenbahnbrand



Die Aussagen auf dieser Seite sind sehr allgemein gehalten, da das Vorgehen stark von den örtlichen Regelungen abhängig sein kann!

Siehe auch [strassenbahn](#) für weitere Informationen

## Maßnahmen

- Fahrbetrieb über Verkehrsunternehmen (Notfallmanager) einstellen lassen
- **Kühlen des Fahrdrachts** bei Wärmebeaufschlagung mittels Sprühstrahl. Unterschiedliche Abstände je nach Löschmittel beachten! → Siehe [elektrische Anlagen](#)
- Mindestabstand zum Fahrdraht einhalten (1 m bei bis zu 1.500 V Gleichspannung), nicht vor Erdung auf das Dach steigen
- Stromabnehmer absenken (lassen), soweit noch möglich
- [Absicherung der Einsatzstelle](#); Gleise und Straße
- Trennschalter an den Stromversorgungsmasten betätigen und Fahrdraht erden (**Diese Maßnahmen dürfen je nach örtlicher Regelung ggf. nur durch das Verkehrsunternehmen durchgeführt werden**)

## besondere Gefahren

- je nach Witterung langer Bremsweg
- kaum hörbare Fahrgeräusche
- Fahrspannung meist zwischen 500 und 750 Volt Gleichspannung (abhängig von Betreiber)
- Große Anzahl an Fahrgästen

## weitere Hinweise

- auf [Presseanfragen](#) vorbereiten

## Quellenangabe

- *Taschenbuch Einsatzdienst* der Berliner Feuerwehr

## Stichwörter

Trambahn, Tramway, Tram  
[Brandeinsätze](#)