

# Tiefgaragenbrand

## zu treffende Maßnahmen

- Lage erkunden:
  - [Wandhydranten](#)
  - Zugänge
  - Brandschutztore
  - RWA
  - Verbindungen zu Wohneinheiten
- Absuchen der Tiefgarage
  - massiver Personaleinsatz unter PA
  - alle Zugänge nutzen (Treppenräume, Rampen, etc.)
  - Brandschutztore schließen und geschlossen halten
  - alle Parkdecks kontrollieren
- Rauchausbreitung verhindern
  - RWA auslösen
  - Treppenräume [entrauchen und rauchfrei halten](#)
  - Türen zu Treppenräumen und anderen Gebäudeteilen schließen
- Evakuierung prüfen
- Absperren
- Brandbekämpfung
- Abschalten der Stromversorgung
- Rückzug sichern (Schlauchleitung)

## Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

### Besondere Gefahren

- Verrauchung
- PKW-Treibstoffe
- [Stromversorgung](#)
- Rauchausbreitung im Gebäude (Lüftung/Klimaanlage)

### Nachalarmierungen

- Atemschutzgeräteträger
- ortskundige Person (z.B. Hausmeister, Verwalter)
- ggf. übergeordneten Führungsdienst
- Atemschutz (GW-AS)
- E-Werke
- Aufenthaltsmöglichkeit

### Einsatzabschluss

- Eigentumssicherung
- Information des Besitzers
- ggf. Information an vorbeugenden Brandschutz
- Übergabe der E-Stelle

## Quellenangabe

- Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern