Tiefgaragenbrand zu treffende Maßnahmen

- Lage erkunden:
 - Wandhydranten
 - Zugänge
 - Brandschutztore
 - ∘ RWA
 - Verbindungen zu Wohneinheiten
- Absuchen der Tiefgarage
 - massiver Personaleinsatz unter PA
 - o alle Zugänge nutzen (Treppenräume, Rampen, etc.)
 - Brandschutztore schließen und geschlossen halten
 - alle Parkdecks kontrollieren
- Rauchausbreitung verhindern
 - RWA auslösen
 - Treppenräume entrauchen und rauchfrei halten
 - Türen zu Treppenräumen und anderen Gebäudeteilen schließen
- Evakuierung prüfen
- Absperren
- Brandbekämpfung
- Abschalten der Stromversorgung
- Rückzug sichern (Schlauchleitung)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise Besondere Gefahren

- Verrauchung
- PKW-Treibstoffe
- Stromversorung
- Rauchausbreitung im Gebäude (Lüftung/Klimaanlage)

Nachalarmierungen

- Atemschutzgeräteträger
- ortskundige Person (z.B. Hausmeister, Verwalter)
- ggf. übergeordneten Führungsdienst
- Atemschutz (GW-AS)
- E-Werke
- Aufenthaltsmöglichkeit

Einsatzabschluss

- Eigentumssicherung
- Information des Besitzers
- ggf. Information an vorbeugenden Brandschutz
- Übergabe der E-Stelle

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern