

# Tiefgaragenbrand

## zu treffende Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für [Gebäudebrände](#) beachten!

- Lage erkunden:
  - [Wandhydranten](#)
  - Zugänge
  - Brandschutztore
  - RWA
  - Verbindungen zu Wohneinheiten
  - Anzahl der Geschosse der Tiefgarage feststellen.  
Pro Geschoss können 3 Meter Höhe angenommen werden.
- Absuchen der Tiefgarage
  - massiver Personaleinsatz unter PA
  - alle Zugänge nutzen (Treppenräume, Rampen, etc.)
  - Brandschutztore schließen und geschlossen halten
  - alle Parkdecks kontrollieren
- Rauchausbreitung verhindern
  - RWA auslösen (Rauchabzug oft maschinell)
  - Treppenräume [entrauchen und rauchfrei halten](#)
  - Türen zu Treppenräumen und anderen Gebäudeteilen schließen
- Lange Angriffswege

### Besondere Gefahren

- massive Verrauchungen
- PKW-Treibstoffe
- [Stromversorgung](#)

### Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

#### Nachalarmierungen

- Atemschutzgeräteträger
- ortskundige Person (z.B. Hausmeister, Verwalter)
- ggf. übergeordneten Führungsdienst
- Atemschutz (GW-AS)
- E-Werke

### Quellenangabe

- Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern
- B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie