

Tiefgaragenbrand zu treffende Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für [Gebäudebrände](#) beachten!

- Lage erkunden:
 - [Wandhydranten](#)
 - Zugänge
 - Brandschutztore
 - RWA
 - Verbindungen zu Wohneinheiten
 - Anzahl der Geschosse der Tiefgarage feststellen.
Pro Geschoss können 3 Meter Höhe angenommen werden.
- Absuchen der Tiefgarage
 - massiver Personaleinsatz unter PA
 - alle Zugänge nutzen (Treppenräume, Rampen, etc.)
 - Brandschutztore schließen und geschlossen halten
 - alle Parkdecks kontrollieren
- Alle Ein- und Ausgänge gegen das Betreten durch Zivilpersonen sichern (ggf. durch Polizei)
- Rauchausbreitung verhindern
 - RWA auslösen (Rauchabzug oft maschinell)
 - Treppenräume [entrauchen und rauchfrei halten](#)
 - Türen zu Treppenräumen und anderen Gebäudeteilen schließen
- Lange Angriffswege

Besondere Gefahren

- massive Verrauchungen
- PKW-Treibstoffe
- [Stromversorgung](#)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise Nachalarmierungen

- Atemschutzgeräteträger
- ortskundige Person (z.B. Hausmeister, Verwalter)
- ggf. übergeordneten Führungsdiest
- Atemschutz (GW-AS)
- E-Werke

Quellenangabe

- Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern
- B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie
- [Kleine Merkhilfe für den Feuerwehreinsatz: Zusammenstellung für Führungskräfte der Feuerwehr](#), Florian Pernpeintner