# **Dekontamination/Desinfektion**

### zu treffende Maßnahmen



- Dekon-Platz bei Einsätzen der Gefahrengruppe II und III einrichten.
- Lage des Dekon-Platzes mit Abschnittsleiter Dekon absprechen
  - Lage außerhalb des Gefahrenbereichs gegen den Wind
  - auf gute Erreichbarkeit achten
  - o auf Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten (Strom, Wasser, Abwasser) achten
- Dekon-Platz muss 15 min nach Anlegen des ersten PA betriebsbereit sein.
- Dekon-Einheit nachalarmieren falls vorhanden.

#### besondere Gefahren

• Kontaminationsverschleppung vermeiden.

## Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Die Aufgaben der Feuerwehr sind die

- Personendekontamination (Dekon-P) von Einsatzkräften und anderen Personen und die
- Gerätedekontamination (Dekon-G).

Die eigentliche Dekontamination der Einsatzstelle ist Aufgabe der Fachbehörden, die Feuerwehr kann aber in Amtshilfe unterstützend tätig werden.

# Quellenangabe

• FwDV 500, Stand 2012

#### Stichwörter