

# Gefahrengruppen

Bauliche Anlagen in denen mit ABC-Stoffen umgegangen wird werden entsprechend der durchzuführenden Maßnahmen eingeteilt. Außerdem werden nach FwDV 500 folgende weitere Einteilungen getroffen:

**Transportunfälle** sind zunächst wie **Gefahrengruppe II** zu behandeln.

**Terroristische Anschläge** sind grundsätzlich wie **Gefahrengruppe III** zu behandeln.

## zu treffende Maßnahmen

Art des Gefahrstoffs	Feuerwehr! Gefahrengruppe I	Feuerwehr! Gefahrengruppe II	Feuerwehr! Gefahrengruppe III
allgemein	<b>Einsatz ohne Sonderausrüstung gestattet</b> <b>Atemschutz zur Vermeidung von Inkorporation</b> <b>Aufbau eines Dekonplatzes ggf. nicht nötig</b>	<b>Einsatz nur mit Sonderausrüstung</b> <b>besondere Überwachung und Dekontamination/Hygiene (Aufbau Dekon-Stufe II)</b>	<b>wie Gefahrengruppe II, aber zusätzlich Anwesenheit einer fachkundigen Person erforderlich</b>

Art des Gefahrstoffs	Feuerwehr! Gefahrengruppe I	Feuerwehr! Gefahrengruppe II	Feuerwehr! Gefahrengruppe III
allgemein	<p><b>Einsatz ohne Sonderausrüstung gestattet</b></p> <p><b>Atemschutz zur Vermeidung von Inkorporation</b></p> <p><b>Aufbau eines Dekonplatzes ggf. nicht nötig</b></p>	<p><b>Einsatz nur mit Sonderausrüstung</b></p> <p><b>besondere Überwachung und Dekontamination/Hygiene (Aufbau Dekon-Stufe II)</b></p>	<p>wie Gefahrengruppe II, aber zusätzlich Anwesenheit einer fachkundigen Person erforderlich</p>
atomar			<p>Zu den erforderlichen Messgeräten siehe <a href="#">Strahlenschutzmessgeräte</a></p> <p>PSA: für den Ersteinsatz mindestens <b>Körperschutz Form 1</b> (<a href="#">Kontaminationsschutzhülle</a>)</p> <p><b>Menschenrettung:</b> bei baulichen Anlagen Dosiswarngerät und Filmdosimeter erforderlich, bei Transportunfällen können diese entfallen.</p> <p>PSA: Körperschutz Form 2 oder 3 (<a href="#">Kontaminations- oder Chemikalienschutanzug</a>), bei möglicher Inkorporation von leichtflüchtigen Radionukliden über die Haut grundsätzlich <b>CSA (Form 3)</b></p> <p>Bereiche in denen mit Kernbrennstoffen umgegangen wird dürfen ohne Anwesenheit einer fachkundigen Person, <b>auch zur Menschenrettung</b>, nicht betreten werden!</p>
	<p>keine weiteren Maßnahmen neben den allgemein gültigen (siehe oberstes Feld)</p>		

Art des Gefahrstoffs	Feuerwehr! Gefahrengruppe I	Feuerwehr! Gefahrengruppe II	Feuerwehr! Gefahrengruppe III
allgemein	<b>Einsatz ohne Sonderausrüstung gestattet</b> <b>Atemschutz zur Vermeidung von Inkorporation</b> <b>Aufbau eines Dekonplatzes ggf. nicht nötig</b>	<b>Einsatz nur mit Sonderausrüstung</b> <b>besondere Überwachung und Dekontamination/Hygiene (Aufbau Dekon-Stufe II)</b>	<b>wie Gefahrengruppe II, aber zusätzlich Anwesenheit einer fachkundigen Person erforderlich</b>
biologisch		PSA: mindestens <b>Körperschutz Form 1</b> Atemfilter ABEK2-P3	PSA: Körperschutz Form 2 oder 3 Umluftunabhängiges Atemschutzgerät  Bereiche in denen mit Arbeitsstoffen der <b>Risikogruppen 4</b> umgegangen wird dürfen ohne Anwesenheit einer fachkundigen Person, <b>auch zur Menschenrettung</b> , nicht betreten werden!
chemisch		PSA: <b>Körperschutz Form 1</b>	PSA: Körperschutz Form 2 oder 3  Bereiche, bei denen es sich um militärische Anlagen mit <b>Munition</b> oder <b>chemischen Kampfstoffen</b> handelt, dürfen ohne Anwesenheit eines zuständigen und fachkundigen Militärangehörigen auf keinen Fall - <b>auch nicht zur Rettung von Menschenleben</b> - betreten werden.
			aufgrund der stark unterschiedlichen Eigenschaften von chemischen Stoffen muss die persönliche Sonderausrüstung im Einzelfall geprüft werden

Wenn das thermische Risiko höher zu bewerten ist als das von den ABC-Stoffen ausgehende (z.B. zur Brandbekämpfung, Austritt brennbarer Gase, etc.) oder wenn eine unaufschiebbare Menschenrettung durchzuführen ist und keine Zeit bleibt eine entsprechende Körperschutzform anzulegen ist **Körperschutzform 1** zu tragen.

## Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

- Für die Einteilung der Bio-Gefahrengruppen siehe auch [Risikogruppen](#).

## Quellenangabe

- FwDV 500, Stand 2012

# Stichwörter