

# Flüssiggas

Als Flüssiggas werden niedrig siedende Kohlenwasserstoffe wie Propan oder Butan, artverwandte Stoffe und Stoffgemische aus diesen bezeichnet.

Hilfreiche Berechnungen für Flüssiggas-Einsätze sind auf der Seite [Flüssiggasberechnungen](#) zu finden.

## zu treffende Maßnahmen

### besondere Gefahren

- brennbar, bildet Ex-Atmosphäre
- erstickendes (luftverdrängendes) Atemgift, in hohen Konzentrationen geringfügig betäubend, aber nicht giftig
- je nach Gemisch ca. 1,5- bis 2,1-fach schwerer als Luft, fließt am Boden wie eine Flüssigkeit
- flüssig austretendes Flüssiggas verdampft zunächst, wird danach aber ggf. wieder flüssig. Dabei kühlt es sich und die Umgebung stark ab → **Erfrierungsgefahr!**  
Dabei können die Bedienelemente (Armaturen) vereisen.
- Gas vermischt sich nur langsam mit Luft und ist auch in größeren Distanzen noch zündfähig. Es ist eine Rückzündung bis zur Austrittsstelle möglich.
- Größere Lachen Flüssiggas können sich über längere Zeit in flüssiger Form in Vertiefungen halten
- Verbrennungen der ungeschützten Haut bei brennendem Austritt noch in 300 m Entfernung möglich
- Bei Behälterversagen können Teile je nach Behältergröße ca. 1.000 m weit geschleudert werden



1 kg Flüssiggas entspricht der Sprengkraft von 500 Gramm TNT

Aus 1 kg Flüssiggas werden ca. 2 Liter flüssiges Flüssiggas.

Aus 2 Litern flüssigem Flüssiggas werden ca. 500 Liter gasförmiges Flüssiggas.

Aus 500 Litern gasförmigem Flüssiggas werden 30.000 Liter zündfähiges Gas-Luft-Gemisch.

Siehe zur Abschätzung auch das [einfache Ausbreitungsmodell](#)

### Anfahrt / beim Eintreffen

- Wenn möglich mit dem Wind anfahren, auf Windrichtungsänderungen achten
- Fahrzeuge nicht in Senken und nicht direkt an der Schadensstelle aufstellen
- [Gefahren- und Absperrbereich je nach Behältergröße einrichten](#) (dabei vermutliche Ausbreitungsrichtung beachten, nicht in Gefälle-Richtung!), [Räumung des Bereichs](#), Aufenthalt von Einsatzkräften in diesen Bereichen nur wenn diese auch benötigt werden
- Nachalarmierung von Spezialkräften: z.B. Gefahrstoffzug (RW, GW-G, ...), Trockenlöschfahrzeug / Feuerwehranhänger-Pulver (P250), [Flüssiggas-Sicherheitsdienst](#), Gefahrgut-Beauftragter des Unternehmens, Elektroversorgung, ...
- Erkundung von Inhalt, Behältervolumen und Füllstand, [Sicherheitsventil vorhanden?](#), Leck in der Flüssig- oder Gasphase?, Ursache und Umfang des Unfalls; Unfallmerkblätter / Einsatzpläne für das Objekt vorhanden?
- Dokumentation: Zeitpunkt der Erwärmung des Behälters, austretendes Gas, Messergebnisse von Gasspürtrupps, Öffnen und Schließen von Ventilen, getroffene Kühlmaßnahmen
- [Löschwasserversorgung](#) aufbauen (vermutlich große Wassermengen erforderlich, ggf. [Wasserrförderung über lange Wegstrecke](#) notwendig)

## Gasaustritt ohne Brand

- Ex-gefährdeten Bereich mit [Ex-Messgerät \(Kalibriergas beachten!\)](#), ersatzweise [Prüfröhrchen](#), laufend kontrollieren; insbesondere in benachbarten Gebäuden, Senken, Kellern, Kanälen, ... in Vertiefungen, ggf. auch im Freien Atemschutzgerät erforderlich!
- Beschädigung der Schutzkleidung durch tiefkaltes Gas beachten!
- Leckstellen unter Atemschutz und [Hitzeschutzkleidung](#) erkunden, falls möglich abdichten
- evtl. kann [Wärmebildkamera](#) helfen die ausgetretene Gasphase sichtbar zu machen
- Zündquellen ausschließen:
  - vor Ort vorhandene Zündquellen beseitigen
  - Nur Ex-geschützte Funkgeräte verwenden
  - Fahrzeuge / Geräte / Auffangbehälter, etc. erden
  - Elektrische Anlagen von außen (außerhalb des Gefahrenbereichs) [freischalten](#)
  - mechanische Funken (nur nicht funkenreißendes Werkzeug verwenden)
  - elektrostatische Aufladung aufgrund von ausströmenden Flüssigkeiten/Gasen beachten
  - keine Handys, Pieper, andere elektrischen Geräte mit in den Gefahrenbereich nehmen
  - nicht rauchen
- Fenster und Türen schließen, Lüftungsanlagen abschalten
- Trupps mit Hitzeschutzkleidung bereitstellen, auch an Sicherheitstrupp denken (Ausrüstung ggf. mit Pulverlöscher)
- Auswirkungen einer Verpuffung abschätzen (siehe dazu auch [Flüssiggasberechnungen](#))
- Einfließen von Gas in Senken, Keller, Kanäle, etc. verhindern bzw. diese abdichten, bei besonders gefährdeten Bereichen versuchen mit Sprühstrahl abzudrängen, ggf. Einsatz von Werfer / Hydroschild sinnvoll
- ausgetretene Flüssigphase kann mit [Leicht- oder Mittelschaum](#) abgedeckt werden um Verdampfungsgeschwindigkeit zu verringern
- Einsatz stationärer Berieselungsanlagen soweit vorhanden (ggf. im Feuerwehrplan ersichtlich)
- Ventile und Absperrorgane in Rücksprache mit dem Betreiber schließen, falls vorhanden Tankheizung abstellen

### Sonderfall: gewolltes Verdampfen flüssiger Lachen

Bei Ansammlung der ausgetretenen Flüssigphase in einem gefährlichen Bereich kann das Verdampfen mit den folgenden Maßnahmen beschleunigt werden. Dabei ist zusätzlich zu den oben genannten Punkten zu beachten:

- im Vorhinein wenn möglich mit Fachleuten abstimmen (z.B. [Flüssiggas-Sicherheitsdienst](#))
- Absperrung großräumig erweitern
- Dauerhaft und an allen möglichen Punkten [Ex-Messungen](#) vornehmen, insbesondere in tieferliegenden Bereichen
- kontrolliertes Abziehen der Gaswolke sicherstellen wenn Umgebung nicht gefährdet wird
- dann: vorsichtig Zugabe von Wasser in die Flüssiggas-Lache (das vergleichsweise wärmere Wasser sorgt für ein schnelleres Verdampfen)

### Sonderfall: Schadensstelle in Gebäuden

- Fenster und Türen zur Belüftung öffnen
- Gasbehälter falls möglich ins Freie bringen / Absperrereinrichtung schließen
- keine elektrischen Schalter / Einrichtungen betätigen, Gebäude von außen [freischalten](#)
- Gebäudeinneres mit ex-geschützten Lüftern (z.B. Wasserlüftern) **entlüften**, um Ex-Atmosphäre gezielt zu leiten
- Bei [Überdruckbelüftung](#) darauf achten keine Gefahrenausbreitung zu verursachen

## brennend austretendes Flüssiggas

Folgende Maßnahmen nur durchführen wenn keine unmittelbare Verpuffungsgefahr besteht!

- stationäre Berieselungsanlage in Betrieb nehmen falls vorhanden
- Gefahren-/Absperrbereich gemäß [untenstehender Tabelle](#) einrichten
- leistungsfähige [Löschwasserversorgung](#) aufbauen/erweitern
- aus **sicherer** Position (Wurfweite von Wasserwerfern ausnutzen):
  - Umgebung kühlen/schützen (Wärmestrahlung!), brennbare Objekte entfernen wenn möglich
  - **Flüssiggasbehälter oder -anlage mit größtem Einsatz kühlen** ([Kühlwasserbedarf](#))
- Gaszufuhr absperren wenn möglich, danach Kontrollmessungen durchführen
- Verhalten des Behälters beobachten (Öffnen und Schließen des Ventils, Blasenbildung des Lacks)
  - bei Öffnen des Druckbegrenzungsventils trotz Kühlung muss mit Behälterzerknall gerechnet werden ([BLEVE](#)), bei leeren Behältern schon nach ca. 10 Minuten Beflammung!
- Flamme nur löschen wenn kein weiterer Austritt erfolgt oder austretendes Gas sicher bis unter die UEG verdünnt werden kann.  
Nach Verlöschen der Flamme mit Wiederentzündung rechnen. Wiederentzündung durch Feuerwehr nur, wenn:
  - Entzündung schnell möglich ist
  - Zündquellen in der Nähe das Gas sowieso wieder entzünden
  - keine Gefahr der Brandausbreitung besteht
- Hochspannungsfreileitungen über dem Behälter können brechen und herunterfallen ([Spannungstrichter!](#))
- brennende Kesselwagen aus Zug herauslösen
- ggf. schließen Druckentlastungsventile nicht mehr dicht nachdem diese angesprochen haben
- Nach erfolgreichem Ablöschen [Ex-Messungen](#) vornehmen, vor allem in tiefer gelegenen Bereichen

## Brand in der Umgebung eines Flüssiggastanks

- [Räumung](#) des [Gefahrenbereichs](#), Absperrbereich einrichten.
- Zugangs- und Abgangsleitung der betroffenen Flüssiggasanlage in Zusammenarbeit mit dem Betreiber absperren
- tragbare Druckbehälter aus dem Gefahrenbereich bringen
- **Einsatzschwerpunkt: Brandbekämpfung** des Feuers welches die Flüssiggasanlage bedroht. Beflammung des Behälters von unten unbedingt vermeiden!
- Flüssiggasanlage von geschütztem Standort aus maximaler Entfernung kühlen, evtl. Wasserwerfer aufbauen und danach Gefahrenbereich verlassen
- bei vertretbarem Risiko Behälter durch Einschäumen mit [Schwerschaum](#) schützen
- Verfärbungen von Farbanstrichen und Öffnen und Schließen von Druckbegrenzungsventilen können Hinweise auf baldiges Behälterversagen sein
- Nach Löschen des Umgebungsbrandes und abgekühltem Flüssiggasbehälter [Ex-Messungen](#) in der Umgebung vornehmen

## Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise Eigenschaften

- Unter Druck verflüssigt (5 bis 10 bar)
- Flüssigphase schwimmt auf Wasser, nicht wasserlöslich, nicht wassergefährdend

## Hinweise zu Behältern

- Bei kleineren Blechbehältern (z.B. Kartuschen für Gaskocher) deutet ein „aufgeblähter“ Behälterboden auf ein baldiges Bersten hin.
- Behälter bis 3 Tonnen Fassungsvermögen dürfen genehmigungsfrei aufgestellt werden und sind den Einsatzkräften deswegen im Vorhinein nicht unbedingt bekannt!

## Sicherheitsabstände und Kühlwasserbedarf

Art des Behälters	Volumen in m <sup>3</sup>	max. Lagermasse in kg	Abstand für Einsatzkräfte unter Wärmeschutzkleidung	Gefahrenbereich in m	Absperrbereich in m	Kühlwasserbedarf in l/min	Sicherheitsventil?
<b>Druckgasflaschen</b>	< 0,08	33	25	50	100	15	Ja
<b>Gasbetr. KFZ</b>	0,1	40	25	100	200	15	Ja
<b>priv. Versorgungsanlage / Kompaktanlage</b>	2,7 - 6,4	1.200 - 2.900	100*	200	400	180	Ja
<b>Einzel-LKW 5t Ladegewicht</b>	6 - 11	2.500 - 5.000	100*	200	400	1.200	Nein
<b>LKW + Anhänger und Sattelzug</b>	20 - 36	9.000 - 16.000	200*	400	800		
<b>Eisenbahn-Kesselwagen</b>	62 - 120	26.000 - 55.000	300*	600	1.200	2.500	Nein
<b>Speicheranlagen und Binnenschiffe</b>	bis 250	bis 100.000	min. 300*	min. 600	1.500	2.000 - 150.000	Nein
	bis 1.000	bis 430.000	min. 300*	min. 600	2.000		
	über 1.000	über 430.000	500*	min. 800	2.500		








\* Abstand muss zum Aufstellen von Wasserwerfern ggf. unterschritten werden. Die Unterschreitung der Sicherheitsabstände ist möglich wenn eine geeignete Deckung vorhanden ist.

nach: Informationsschrift „Gefahren und Gefahrenabwehr bei Lagerung und Transport von Flüssiggas“ des Innenministers Nordrhein-Westfalen, „Ereignisorientierter Einsatzplan für Flüssiggasunfälle und Brände“ v. H.-E. Dolle, Brandschutz 10/87

## Stoffdaten

Identifikation	Propan	Butan	Normgemisch
<b>Alternative Namen</b>	R 290, n-Propan	R 600, n-Butan	LPG, Liquefied Petroleum Gas
<b>CAS-Nr.</b>	74-98-6	106-97-8	
<b>Gefahrgutbezeichnung</b>	Propan	Butan	Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, Verflüssigt, n.a.g.
<b>Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr</b>	✘	✘	✘
<b>UN-Nr.</b>			
<b>Gefahrzettel</b>	✘		
<b>ADR-Klasse</b>	ADR-Klasse 2: gasförmige Stoffe		
<b>Verpackungsgruppe</b>	keine		

Identifikation	Propan	Butan	Normgemisch
<b>Gasflaschenkennzeichnung</b>	<p>Druckbehälter bis 6,2 kg haben keine einheitliche Farbgebung. Druckbehälter mit 5, 11 und 33 kg sind orange, rot oder grau. Graue und rote Behälter müssen einen orangen Ring besitzen. Campinggas-Behälter können auch blau sein.</p> <p>Ortsfeste Behälter bis 3 Tonnen Fassungsvermögen sind weiß oder hellgrün.</p> <p>Eisenbahn-Kesselwagen haben mittig ein umlaufendes orangenes Band.</p> <p>Binnenschiff sind mit einem <b>blauen Kegel / blaues Licht gekennzeichnet</b>.</p>		
<b>ERICard</b>	2-45	2-45	2-45
<b>Hommel-Merkblatt-Nr.</b>	164	46	1102, 1103, 1071, 1072, 1095ff
<b>Summenformel</b>	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> / C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>
<b>molare Masse</b>	44,10 g/mol	58,12 g/mol	
<b>Charakterisierung</b>	<b>Propan</b>	<b>Butan</b>	<b>Normgemisch</b>
<b>Aggregatzustand</b>	gasförmig		
<b>Farbe</b>	farblos (als Gas und Flüssigkeit)		
<b>Geruch</b>	in natürlicher Form nahezu keiner, wird aber mit Odorierungsmittel versetzt		
<b>Brennbarkeit</b>	Extrem entzündbares Gas. Bildet mit Luft explosive Gemische.		
<b>Verhalten an Luft</b>	schwerer als Luft		
<b>physikalisch-chemische Eigenschaften</b>	<b>Propan</b>	<b>Butan</b>	<b>Normgemisch</b>
<b>Schmelzpunkt</b>	-187,7 °C	-138,3 °C	
<b>Siedepunkt</b>	-42,1 °C	-0,5 °C	
<b>Dichte (gasförmig) bei 0 °C und 1013 mbar</b>	2,01 kg/m <sup>3</sup>	2,71 kg/m <sup>3</sup>	
<b>Dichte (flüssig) am Siedepunkt</b>	0,58 kg/l	0,60 kg/l	
<b>Dampfdruck</b>	8,3 bar (20°C) 10,8 bar (30°C) 17,1 bar (50°C)	2,1 bar (20°C) 2,8 bar (30°C) 4,9 bar (50°C)	
<b>Flammpunkt</b>	-104 °C	-60 °C	
<b>Zündtemperatur</b>	450 °C	365 °C	
<b>Temperaturklasse</b>	T1	T2	T2
<b>Explosionsgruppe</b>	II A		
<b>Explosionsgrenzen</b>	UEG: 1,7 Vol.-% OEG: 10,8 Vol.-%	UEG: 1,4 Vol.-% OEG: 9,4 Vol.-%	
<b>Relative Gasdichte (zu Luft)</b>	1,55	2,11	
<b>Wasserlöslichkeit</b>	75 mg/l bei 20 °C	61 mg/l bei 20 °C	
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	nicht wassergefährdender Stoff		
<b>Explosionsgefahr bei Reaktion mit</b>	Chlordioxid	Oxidationsmitteln (Sauerstoff), Nickelcarbonyl	
<b>gefährliche Reaktion mit</b>	Bariumperoxid		
<b>Maßnahmen bei Bränden</b>	<b>Propan</b>	<b>Butan</b>	<b>Normgemisch</b>

Identifikation	Propan	Butan	Normgemisch
<b>Brandklasse</b>			
<b>geeignete Löschmittel</b>	Wasser-Sprühstrahl, <a href="#">Schaum</a> , <a href="#">Pulver</a> , <a href="#">Kohlenstoffdioxid</a>		
<b>ungeeignete Löschmittel</b>	Wasser-Vollstrahl		
<b>Grenzwerte</b>	Propan	Butan	Normgemisch
<b>ETW-Wert</b>	nicht definiert		
<b>AGW-Wert</b>	1000 ppm (0,1 Vol.-%)		
<b>Geruchsschwelle</b>	1,6 Vol.-%	0,27 Vol.-%	
<b>GHS-Einstufung und Kennzeichnung</b>			
<b>GHS-Piktogramm(e)</b>			
<b>GHS-Signalwort</b>	Gefahr		
<b>GHS-Gefahrenhinweise (H-Sätze)</b>	H220: Extrem entzündbares Gas. H280: Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.		
<b>GHS-Sicherheitshinweise (P-Sätze)</b>	P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P377: Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. P381: Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. P403: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.		
<b>Einstufung nach Stoffrichtlinie (R- und S-Sätze)</b>			
<b>Piktogramm</b>	 F+ Hochentzündlich		
<b>Risiko-Sätze (R-Sätze)</b>	R12 Hochentzündlich		
<b>Sicherheitssätze (S-Sätze)</b>	S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. S 16 Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.		
<b>Warnzeichen</b>			
	Warnung vor Gasflaschen		
	Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre		

**Lizenzhinweis:** Die Daten aus dem Bereich „Stoffdaten“ stammen zu großen Teilen aus der GESTIS-Stoffdatenbank und dürfen daher ausschließlich für nichtkommerzielle Zwecke des Arbeitsschutzes verwendet werden.

## Kontakt/Ansprechpartner

### Flüssiggas-Sicherheitsdienst (FSD)

**069/75909-153 (ständig besetzt!)**

Der Flüssiggas-Sicherheitsdienst gibt Hilfestellung bei Betriebsstörungen und Unfällen. Er bietet ähnlich wie [TUIS](#) ein dreistufiges Hilfesystem an:

1. Telefonische Fernberatung
2. Beratung vor Ort
3. Aktive technische Hilfe vor Ort

## Quellenangabe

- vfdb-Merkblatt [Empfehlung für den Feuerwehreinsatz bei Gefahr durch Flüssiggas](#), 11/2013
- [Flüssiggas - Merkblatt für die Feuerwehren Bayerns](#), Staatliche Feuerweherschule Würzburg, 08/2007
- Informationsschrift „Gefahren und Gefahrenabwehr bei Lagerung und Transport von Flüssiggas“ des Innenministers Nordrhein-Westfalen
- Ereignisorientierter Einsatzplan für Flüssiggasunfälle und Brände, H.-E. Dolle, veröffentlicht in Brandschutz 10/87, Kohlhammer-Verlag
- [Sicherheit: Flüssiggas-Sicherheitsdienst](#), Deutscher Verband Flüssiggas e.V.
- [Eintrag für Propan in der Gestis-Gefahrstoffdatenbank](#)
- [Eintrag für Butan in der Gestis-Gefahrstoffdatenbank](#)