

Klasse 3: Entzündbare flüssige Stoffe

- Schmelzpunkt $\leq 20\text{ °C}$
- **Dampfdruck** $\leq 300\text{ kPa}$ bei 50 °C
- bei 20 °C und $101,3\text{ kPa}$ nicht vollständig gasförmig
- **Flammpunkt** $\leq 61\text{ °C}$

zu treffende Maßnahmen

[ERICards aller Stoffe der ADR-Klasse 3](#)

- **Atem- und Körperschutz**
- **Absperrungen** bei Tankwagen, Kesselwaggons und Industrietanks:
 - Gefahrenbereich 50 m
 - Absperrbereich 300 m
- im Brandfall mit **Schaum** löschen, Behälter und Umgebung kühlen
- Ausbreitung verhindern (Flüssigkeit auffangen, Leckstelle abdichten)
- Flüssigkeit mit **Schaum** abdecken um Ausbreitung von brennbaren Gasen einzudämmen
- Kanalisation und tiefere Räume sichern
- Messgeräte einsetzen (EX-Messung)
- **Temperaturklassen** beachten!

besondere Gefahren

- Brandgefahr, abhängig vom **Flammpunkt**
- explosive Dampf-Luft-Gemische möglich
- Dämpfe sind schwerer als Luft (**Dampfdichteverhältnis** > 1); Ansammlung und Ausbreitung in tiefer gelegenen Stellen wie z.B. Schächten, Kellern und der Kanalisation
- Brandgase können giftig sein
- Vorsicht bei Wassereinsatz (Fettexplosion!), bei Tankbränden **Boil-over** möglich
- Umweltgefahr (Öl-Alarm)
- elektrostatische Aufladung oder elektrische Geräte können Zündquelle sein (z.B. Funkgeräte, Handscheinwerfer, FME, Handy, ...)

Quellenangabe

- Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007
- FwDV 500 Stand 2012
- B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln