Fahrtreppe (Rolltreppe)

zu treffende Maßnahmen

Person eingeklemmt/gestürzt

- Notschalter/-taster betätigen (gegen Wiedereinschalten sichern)
- Sichern beider Zutrittsstellen (oben und unten) gegen Zutritt weiterer Personen
- Maschinenraum / Betriebsraum aufsuchen (befindet sich im Bereich der oberen Zutrittsstelle)
- Maschinenraum mit geeigneten Werkzeug öffnen, Hauptschalter ausschalten
- Zerstörung der Stufen bzw. Paletten (z.B. mit Trennschleifer) zur Befreiung, sonst manuelles Verfahren des Stufen-/Palettenbandes

stichpunktförmige Auflistung der wichtigsten Schritte

Nicht benötigte Punkte aus der folgenden Liste der oftmals nötigen Maßnahmen bitte löschen!

- Absicherung Einsatzstelle, Gefahren- und Absperrbereich, Fahrzeugaufstellung, Einsatzabschnitte bilden, Funkkanaltrennung, Bereitstellungsraum einrichten
- Sicherheitstrupp stellen (Atemschutznotfall)
- Belüften, Kontrolle der betroffenen Bereiche
- Löschwasserversorgung, Löschwasserrückhaltung
- auf Presseanfragen vorbereiten
- Einsatzdokumentation
- Bevölkerung warnen/informieren, Gebäude räumen, Bereich evakuieren
- Verpflegung/Ablösung der Einsatzkräfte
- MANV, Psychologische Betreuung Angehöriger und Einsatzkräfte
- Information weiterer Stellen: übergeordnete Führungskräfte, Polizei, Ordnungsamt, Umweltbehörde, Wasserbehörde, Gesundheitsamt, Arbeitsschutz, Bürgermeister, Aufsichtsbehörde/Innenministerium, ...
- Nachforderung: Fachberater, Versorger (Stadtwerke; Gas, Wasser, Strom, ...), SEG Sanität/Betreuung, THW, ...

besondere Gefahren

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Manuelles Verfahren des Stufen-/Palettenbandes

Im Betriebsraum kann ein Handrad zum Bewegen der Fahrtreppe aufgesteckt werden. Mit einem aufzusteckenden Handrad nach dem Lösen der Betriebsbremse bzw. Ablaufbremse.

Quellenangabe

• Einsatzleiter-Schnell-Auskunft der Berliner Feuerwehr

Stichwörter

Fahrsteig