

# Wasserschaden

## zu treffende Maßnahmen

- ggf. [Energieversorger zur Abschaltung](#) überschwemmter Elektroversorgung nachfordern
- Erkundung: [gefährliche Stoffe?](#)
- Gibt es Einrichtungen im Objekt die unbedingt auf Strom-/Wasserversorgung angewiesen sind (z.B. Dialyse-Praxis)?

### besondere Gefahren

- Elektrischer Schlag aufgrund überschwemmter elektrischer Leitungen

### Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

- Feuerwehrstromerzeuger zum Betrieb der Tauchpumpe nutzen, Anschluss an Steckdosen vor Ort nur mit Fehlerstromschutzschalter
- Bei Schaden an der Wasserleitung: Zuständigkeit bis einschließlich der Wasseruhr liegt beim Versorger, dahinter beim Objekteigentümer

### Quellenangabe

- B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

### Stichwörter

Wasser im Keller