

Laubenbrand

zu treffende Maßnahmen

- Fahrzeugaufstellung, [Bereitstellungsraum](#) einrichten
- Evtl. schlechte Löschwasserversorgung → z.B. [Pendelverkehr mit TLF](#) einrichten
- Oft mehrschichtige Decken/Wände → ggf. schweres Gerät (Bagger, Radlader) zum Öffnen heranziehen, Fognails einsetzen wenn vorhanden
- Nachforderung: evtl. Versorger (Stadtwerke; Gas, Wasser, Strom, ...)

besondere Gefahren

- Evtl. Anfahrt/Zugang schwierig zu finden
- Übernachtende Personen / Obdachlose evtl. auch in unüblichen Jahreszeiten
- [Gasflaschen](#) (vor allem [Flüssiggas](#))
- Schnelle Brandausbreitung, eng stehende Nachbargebäude
- Schnell Einsturzgefahr → Innenangriff eher nicht angebracht wenn keine Personen vermutet
- Mangelhafte [Elektroinstallation](#)

Quellenangabe

noch keine Quellen angegeben

Stichwörter

Gartenlaube, Gartenlaubenbrand, Kleingartenkolonie, Kleingartenanlage, KGA

From:
<https://wiki.einsatzleiterwiki.de/> - **Einsatzleiterwiki**

Permanent link:
<https://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=brand:laubenbrand&rev=1458161019>

Last update: **16.03.2016 21:43**

