

Nachweismatrix für Messgeräte im Feuerwehreinsatz

Nachweismethode	Brand	Gas- förmiger Gefahr- Stoff	Flüssiger Gefahr- stoff	Flüssiger Gefahr- stoff im Boden	Fester Gefahr- stoff	Gefahr- stoff im Wasser	Radio- aktiver Stoff	Chemische Kampf- stoffe
pH-Indikator		(X)	X	X	X	X		
Spülpulver/-papier								X
Öltestpapier			X	X		X		
Wassernach- weispaste			X			X		
Lecksuchspray		X						
Prüfröhrchen	X	X	X	(X)		(X)		(X)
Ex-Messgerät	X	X	X	(X)		(X)		
Mehrgasmessgerät mit EC-Sensor¹⁾	X	X	X	(X)		(X)		
Photoionisations- detektor (PID)		X	X	(X)		(X)		
Ionen-Mobilitäts- spektrometer (IMS)		X	X	(X)		(X)		X
Kontaminations- nachweisgerät			(X)	(X)	(X)	(X)	X	
Dosisleistungs- messgerät			(X)	(X)	(X)	(X)	X	
Wischtestsonde			(X)	(X)	(X)	(X)	X	

X = Geräte können ohne wesentliche Anpassung verwendet werden

(X) = Nachweis mit Geräten ggf. möglich, allerdings sind Anpassungen notwendig (z.B. Befeuchten des pH-Papiers zum Nachweis gasförmiger Gefahrstoffe)

Quellenangabe

- [Saarländisches Hilfeleistungskonzept für den ABC-Einsatz](#)

Stichwörter

Messstrategie

¹⁾

Elektrochemischer Sensor

From:

<https://wiki.einsatzleiterwiki.de/> - **Einsatzleiterwiki**

Permanent link:

<https://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=cbrn:geraete:nachweismatrix>

Last update: **30.05.2021 18:45**

